

ЗАО «ПИНО»: 19 нарушений четырех федеральных законов (А, Б, В, Г)



***** Старший помощник прокурора нашего города Фаина Вавилова предоставила в адрес портала Новодар материалы прокурорской проверки ЗАО «ПИНО», по итогам которой родилось представление прокурора. Даже неполный список нарушений, выявленных в ходе проверки, впечатляет и заставляет задуматься.**



***** - Отсутствует генеральный план предприятия с нанесенными электротехническими коммуникациями.**

***** - Вводимое после ремонта электрооборудование не испытывается в соответствии с нормами испытания.**

***** - Отсутствует неснижаемый запас изоляционного масла не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата.**

***** - Отсутствуют акты проверок состояния промышленной безопасности на предприятии.**

***** - Не разработаны в установленном порядке производственные инструкции лифтеров.**

***** - Не разработана в установленном порядке должностная инструкция специалиста по организации безопасной эксплуатации лифтов.**

*****- Светильники эксплуатируются без колпаков (плафонов), предусмотренных конструкцией.**

*****- Помещения второго этажа не дооборудованы системой пожарной сигнализации.**

*****- Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.**

*****- Расстояние от светильников до коробок в складском помещении менее 0,5 м.**

*****Прочитали материалы проверки, и вспомнился один анекдот.**

*****- Марусь, не ставь канистру с бензином возле газовой плиты – пожар будет**

*****- Какой же ты, Гриша, суеверный. А я вот в суеверия не верю!**

*****Вам смешно? На самом деле этот анекдот – очень и очень грустный. По крайней мере, по нынешним временам!**