

ООО «Выбор-С»: 16 нарушений четырех законов (А, Б, В, Г)



***** Старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова познакомила журналистов нашего портала с прокурорским представлением в адрес ООО «Выбор-С». А мы знакомим со списком выявленных в ходе проверки нарушений вас, уважаемые читатели.**

*****- В складских помещениях пожарный рукав не присоединен к пожарному крану.**

*****- Расстояние от светильников до коробок в складском помещении менее 0,5 м.**

*****- Не демонтированы со склада аппараты, предназначенные для отключения его энергоснабжения.**

*****- Не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами отверстия, зазоры в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными, технологическими коммуникациями.**

*****- Расстояние от административно-бытового здания до строительного вагончика менее 15 метров.**

*****- Расстояние от открытой парковки автомобилей до здания административного корпуса менее 10 метров.**

*****- Не обновлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за состояние электросетей.**

*****- Не в полном объеме оформлены паспорта на заземляющие устройства.**

*****- Отсутствуют паспорта на каждую кабельную линию.**

*****- Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования.**

*****- В установленные сроки не проведена очередная проверка знаний стропальщиков.**



***** Есть и другие нарушения, но и без того ясно: нормы федерального законодательства здесь игнорируются со всеми вытекающими последствиями. Руководству предприятия предстоит рассмотреть прокурорское представление, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Ну, и, конечно, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.**