

МУЗ «Городская больница № 1»: 31 нарушение трех федеральных законов (А, Б, Г)



***** Мы назовем лишь некоторые из выявленных в ходе проверки нарушений. За предоставленные материалы портал Новодар благодарит старшего помощника прокурора Новороссийска Фаину Вавилову.**



- *** - В хирургическом корпусе допускается хранение горючих материалов в техническом этаже.**
- *** - Там же установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией операционного отделения находится в неработоспособном состоянии.**
- *** - В некоторых случаях пути эвакуации загромождены оборудованием.**
- *** - В терапевтическом отделении пожарные шкафы выполнены не в соответствии с ГОСТом.**
- *** - Диагностический центр не обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения.**
- *** - На окнах первого и второго хирургических корпусов установлены глухие металлические решетки.**
- *** - Допускается стоянка автотранспортных средств в пределах противопожарных разрывов между зданиями.**
- *** - Палаты с тяжелобольными и детьми расположены не на нижних этажах.**
- *** - Не застрахована ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.**

Автор: Ведущий рубрики - Кондрат Силегнов
09.06.2010 22:30

*****- Не разработано положение о расследовании инцидентов при эксплуатации опасных производственных объектов.**

*****- Не проведена аттестация руководителя и специалистов в сфере промышленной безопасности.**

*****- Не разработана в установленном порядке должностная инструкция специалиста по организации безопасной эксплуатации лифтов.**

*****Самая крупная городская больница просто обязана навести порядок, не правда ли? Вопрос, конечно, риторический. Тем более, в свете представления прокурора.**