



*****По результатам комплекса проверочных мероприятий следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по факту прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).**

*****По данным следствия, днем 3 января текущего года предположительно от скачка давления горячего водоснабжения произошел прорыв шва подземного трубопровода, расположенного под проезжей частью пересечения улиц Оломоуцкой и Мира города Волжского. Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, что привело к обрушению дорожного полотна. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался в лечебном учреждении. У погибшего 75-летнего пенсионера медики диагностировали ожоги 60% тела.**

*****Установлено, что обслуживание данного трубопровода осуществляется**

коммерческой организацией. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников указанной фирмы, а также лиц из числа руководства компании. Производится выемка необходимой документации. В ближайшее время будет назначена техническая экспертиза. Специалистам предстоит установить причины коммунальной аварии.

*****Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Органами следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, по вине которых произошло данное происшествие.**

*****Напомним, ранее по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области была незамедлительно организована проверка информации СМИ о коммунальной аварии в городе Волжском, в результате которой пострадали четыре человека, один из них скончался.**