Автор: Старший помощник Новороссийского транспортного прокурора О.С. ЗОТОВА
21.11.2013 19:51

# Новороссийской транспортной прокуратурой приняты меры к обеспечению прав инвалидов на доступ к объектам транспортной инфраструктуры.

*****Новороссийской транспортной прокуратурой проведена проверка по вопросу технической оснащенности железнодорожного вокзала Новороссийска в соответствии с требованиями, направленными на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. В результате проверки выявлено несоответствие территории и помещений здания железнодорожного вокзала требованиям доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями.**

*****Требования законодательства, направленные на обеспечение должного уровня обслуживания инвалидов, не исполнены. В частности, проверкой выявлены следующие нарушения. Зона обслуживания посетителей (кассы) находится на высоте, превышающей допустимые нормы. Отсутствует кабина санитарно-гигиенического помещения должного размера. Не предусмотрено пространство для размещения и разворота кресла-коляски. Входная группа здания железнодорожного вокзала не оборудована тактильными полосами и средствами, отсутствуют тактильные направляющие на путях движения.**

*****По данному факту Новороссийской транспортной прокуратурой в адрес руководства СК РДЖВ по Краснодарскому региону внесено представление.**