

***** Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам плановой проверки выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства при осуществлении сброса канализационных вод в водные объекты.**

***** Плановой проверкой были охвачены МУП «Водоканал города Новороссийск» МУП муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство", ООО «Абрау-Дюрсо коммунальные системы», осуществляющие услуги населению по водоотведению (канализации).**

***** Установлено, что МУП "Водоканал" эксплуатирует пять очистных сооружений в границах муниципального образования г.Новороссийск (Южные (Алексино), Северные, Мефодиевские очистные сооружения, а также очистные сооружения, расположенные в п.Гайдуке и в п.Верхнебаканском).**

***** В нарушение требований природоохранного законодательства МУП «Водоканал» не имеет соответствующих установленных и утвержденных нормативов допустимого сброса вредных веществ в окружающую среду (в поверхностные водные объекты), а также соответствующих разрешений на сброс вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду (в поверхностные водные объекты). Кроме того, документы, на основании которых возникает право пользования водным объектом с целью сброса сточных вод, у МУП «Водоканал» отсутствуют.**

***** Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Абрау-Дюрсо коммунальные системы».**

***** Кроме того, выявлены нарушения целостности технического состояния сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации Северных очистных сооружений, а также нарушения антитеррористической защищенности объекта.**

***** В ходе проверки зафиксировано, что концентрация загрязняющих веществ в**

Прокуратура проверила канализацию в Новороссийске и Геленджике. Увы, увы!..

Автор: Прокомментировал старший помощник Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Н.Л. ФРОЛОВ

16.10.2013 12:07

очищенной сточной воде на выходе с очистных сооружений канализации в с.Архипо-Осиповки, эксплуатируемых МУП «ВКХ», превышает норматив допустимого сброса по различным показателям.

*****В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.ст. 6.3, 7.6, 8.1, ч.4 ст.8.13, ч.1 ст.8.14 КоАП РФ, в суды направлены иски, которые находятся на контроле природоохранной прокуратуры.**