

Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» в кратчайшие сроки устранили крупную аварию.

*****26 августа в 11.30 часов, произошла крупная авария на присоединении ОАО «Троицкий йодный завод» к магистральному водопроводу МВ-2 Д-1200мм от насосной станции НС-2 до НС-3 РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал». В связи с этим планировалась полная остановка водовода МВ-2 и снижение подачи воды потребителям городов Новороссийска и Геленджика на 75% с 13.00 до 18.00 часов. Однако при снижении подачи воды на 50% бригада АВР «Троицкого группового водопровода» в 13.15 аварию ликвидировала. Была заменена задвижка Д-80 мм.**

*****"Проводить любые работы под давлением очень сложно, - пояснил старший диспетчер аварийно-диспетчерской службы Александр Щеглов. - Бригада АВР под руководством мастера Федора Тревоги совершила почти невозможное. Им удалось в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством осуществить ремонт аварийного участка, благодаря чему уже с 13.30 мы смогли снова увеличить объем подачи воды жителям Новороссийска и Геленджика".**

*****К 17.00 часам подача воды абонентам осуществлялась уже в плановом режиме.**