Железнодорожный вокзал Новороссийска провинился перед инвалидами

Автор: Старший помощник Новороссийского транспортного прокурора юрист 1 класса О.С. ЗОТОВА
04.07.2012 15:25

*****Новороссийской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению В.Е. Будко о нарушении требований законодательства о социальной защите инвалидов, санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении обслуживания пассажиров на территории железнодорожного вокзала Новороссийск.**

*****По результатам этой проверки установлено, что в нарушение ч.1 ст.15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года 181-ФЗ, возлагающего на предприятия, учреждения, организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обязанность обеспечить оборудование специальными приспособлениями вокзалов и других объектов, позволяющих инвалидам беспрепятственно пользоваться транспортными услугами, на территории железнодорожного вокзала Новороссийск отсутствуют:**

- передвижные подъемники и переносные рампы для посадки инвалидов в вагон;
- устройство для очистки обуви пассажиров;
- пандус (с уклоном не менее 1:12) для заезда инвалидов в коляске;
- телефоны-автоматы для инвалидов-колясочников, которые должны быть предусмотрены на более низком уровне.

*****По факту выявленных нарушений закона и для принятия мер по оборудованию и оснащению вокзала, которое обеспечивает удобство пребывания и передвижения инвалидов, создает условия для беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории железнодорожного вокзала, Новороссийским транспортным прокурором начальнику железнодорожного вокзала на ст.Новороссийск внесено представление.**