

## ОАО «Новороссийский зерновой терминал»: 22 нарушения трех федеральных законов (А, Б, В)



**\*\*\*Как рассказала специально для портала Новодар старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова, в ходе проверки ОАО «Новороссийский зерновой терминал» было выявлено множество нарушений, что стало основанием для прокурорского представления в адрес генерального директора компании. Вот лишь некоторые из них.**

**\*\*\*- Под лестничным маршем экспресс-лаборатории осуществляется хранение горючих материалов.**

**\*\*\*- Путь эвакуации со второго этажа загроможден мебелью**

**\*\*\*- Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания или устройствами автоматического закрывания на случай пожара, а дверь эвакуационного выхода закрыта изнутри на ключ.**

**\*\*\*- В электрощитовой административного-бытового комплекса осуществляется хранение горючих материалов.**

**\*\*\*- Площадки открытого хранения транспортных средств не оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.**

**\*\*\*- Не обеспечено правильное ведение журналов учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.**

**\*\*\*- Не заведены паспорта на все заземляющие устройства, находящиеся в работе, и не составлен график осмотров их видимой части.**

**\*\*\*- С внутренней стороны щитов не вывешены однолинейные схемы и наименования электроприемников.**



В результатах рассмотрения прокурорского представления мы расскажем