

ОАО «Новороссийский зерновой терминал»: 22 нарушения трех федеральных законов (А, Б, В)



*****Как рассказала специально для портала Новодар старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова, в ходе проверки ОАО «Новороссийский зерновой терминал» было выявлено множество нарушений, что стало основанием для прокурорского представления в адрес генерального директора компании. Вот лишь некоторые из них.**

*****- Под лестничным маршем экспресс-лаборатории осуществляется хранение горючих материалов.**

*****- Путь эвакуации со второго этажа загроможден мебелью**

*****- Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания или устройствами автоматического закрывания на случай пожара, а дверь эвакуационного выхода закрыта изнутри на ключ.**

*****- В электрощитовой административного-бытового комплекса осуществляется хранение горючих материалов.**

*****- Площадки открытого хранения транспортных средств не оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.**

*****- Не обеспечено правильное ведение журналов учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.**

*****- Не заведены паспорта на все заземляющие устройства, находящиеся в работе, и не составлен график осмотров их видимой части.**

*****- С внутренней стороны щитов не вывешены однолинейные схемы и наименования электроприемников.**



*** В результатах рассмотрения прокурорского представления мы расскажем