

***** Проверки пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в Новороссийске продолжаются. И хотелось бы посмотреть в глаза тому руководителю, который скажет, что это не нужно. Горький опыт недавних трагических пожаров и совершенных терактов нас многому научил. В первую очередь, тому, что надо установить истинное состояние пожарной безопасности, защищенности от возможных террористических и экстремистских посягательств всех объектов каждого предприятия, учреждения, организации. И ни при каких обстоятельствах не закрывать глаза на нарушения. Надзор в сфере безопасности (не только пожарной) и защищенности от угроз - одна из приоритетных задач прокуратуры. Сегодняшний спецвыпуск нашей популярной рубрики посвящен именно этой теме. А точнее – масштабной проверке, проведенной прокуратурой Новороссийска во исполнение поручения прокуратуры Краснодарского края «О принятии исчерпывающих мер противодействия терроризму и экстремистской деятельности». Читайте внимательно, и найдете много полезного! Тем более, что в одном из ближайших выпусков рубрики мы сообщим, что произошло дальше, после направления прокурорских представлений по итогам проверки.**

Краткие сокращения:

А - Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Б - Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

В - Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Г - Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»



Не балуй с баллонами!

ООО «Альтернатива-К»: 30 нарушений четырех федеральных законов (А, Б, В, Г)

***** Как рассказала корреспонденту портала «Новодар» старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова, проверка на предмет антитеррористической защищенности от возможных террористических и экстремистских посягательств в ООО «Альтернатива-К» вывила множество нарушений. Вот лишь некоторые.**

***** - Системы пожарной автоматики находятся в неисправном состоянии.**

***** - Баллоны с горючими газами хранятся на открытой территории, не защищены от воздействия солнечных лучей и осадков.**

- ***- Клапаны этих баллонов не закрыты предохранительными колпаками.**
- ***- Баллоны с горючими газами хранятся совместно с кислородными.**
- ***- Объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения.**
- ***- Не проведены технические испытания электрооборудования и внутренних электросетей.**
- ***- К электросварочным работам допущен персонал, не имеющий группы по электробезопасности.**
- ***- Имеется прокладка провода без защиты от механических повреждений.**
- ***- Имеется присоединение к одному контактному зажиму более двух проводников.**
- ***- Отсутствуют приказы об организации безопасной эксплуатации подъемных механизмов, о назначении обслуживающего персонала и о его допуске к самостоятельной работе.**
- ***- Отсутствуют акты проверок состояния промышленной безопасности на предприятии.**



- ***- Выявленные нарушения, - прокомментировала Фаина Вавилова, - свидетельствуют об игнорировании норм федерального законодательства, а ненадлежащее выполнение требований законодательства о промышленной безопасности, об электроэнергетике и пожарной безопасности может создать условия к возникновению пожара, человеческим жертвам и совершению террористических актов. Кроме того, в случае возникновения пожара в результате террористического акта при имеющихся нарушениях минимизация последствий теракта на территории предприятия не будет достигнута. По итогам проверки в адрес руководителя ООО «Альтернатива-К» направлено прокурорское представление.**