

## ООО «Выбор-С»: 16 нарушений четырех законов (А, Б, В, Г)



**\*\*\* Старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова познакомила журналистов нашего портала с прокурорским представлением в адрес ООО «Выбор-С». А мы знакомим со списком выявленных в ходе проверки нарушений вас, уважаемые читатели.**

**\*\*\*- В складских помещениях пожарный рукав не присоединен к пожарному крану.**

**\*\*\*- Расстояние от светильников до коробок в складском помещении менее 0,5 м.**

**\*\*\*- Не демонтированы со склада аппараты, предназначенные для отключения его энергоснабжения.**

**\*\*\*- Не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами отверстия, зазоры в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными, технологическими коммуникациями.**

**\*\*\*- Расстояние от административно-бытового здания до строительного вагончика менее 15 метров.**

**\*\*\*- Расстояние от открытой парковки автомобилей до здания административного корпуса менее 10 метров.**

**\*\*\*- Не обновлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за состояние электросетей.**

**\*\*\*- Не в полном объеме оформлены паспорта на заземляющие устройства.**

**\*\*\*- Отсутствуют паспорта на каждую кабельную линию.**

**\*\*\*- Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования.**

**\*\*\*- В установленные сроки не проведена очередная проверка знаний стропальщиков.**



**\*\*\* Есть и другие нарушения, но и без того ясно: нормы федерального законодательства здесь игнорируются со всеми вытекающими последствиями. Руководству предприятия предстоит рассмотреть прокурорское представление, принять действенные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Ну, и, конечно, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.**