

ООО «Черноморская торгово-промышленная компания»: 17 нарушений трех федеральных законов (А, Б, В)



***** Вот неполный список нарушений, выявленных по результатам прокурорской проверки. Нам, журналистам портала Новодар, рассказала о них старший помощник прокурора Новороссийска Фаина Вавилова.**

***** - Объект не оборудован ни системой пожарной сигнализации, ни системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**

***** - Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов, кабелей выполнено на скрутках.**

***** - Осуществляется курение в не отведенном для этого месте.**

***** - Объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения.**

***** - Не предоставлены показатели, подтверждающие класс пожарной опасности отделочных (облицовочных) материалов (отсутствуют подтверждающие документы).**

***** - Не составлен график осмотров видимой части заземляющих устройств.**

***** - Нет свободного прохода в «ТП 310».**

***** - Не обеспечено наличие плакатов и знаков безопасности.**



***** И так как речь идет о рыночной площади в центре города, то, конечно, мы обязательно расскажем, что предприняло руководство «ЧТПК» в ответ на прокурорское представление.**

Прокурорский надзор-10. Спецвыпуск. Курить – не только здоровью вредить!

Автор: Ведущий рубрики - Кондрат Силегнов
09.06.2010 23:56
